

# INFORMATION

## 20-2907

### Schlüsselschalter



Telecom Behnke GmbH  
Gewerbepark „An der Autobahn“  
Robert-Jungk-Straße 3  
66459 Kirkel  
Deutschland / Germany

Sehr geehrter Kunde,

Sie sind gerade in Begriff einen Schlüsselschalter 20-2907 / 21-2907 mit LED in Betrieb zu nehmen.

Der Schlüsselschalter ist nur geeignet zum Schalten von Schutzkleinspannungen.

Die beiden LED's (rot / grün) sind geeignet zum Beschalten mit einer 12 Volt =-Spg. bis 24 Volt =-Spg.

#### **Anschlussbelegung LED's:**

Rote Ader	+ 12 Volt / 24 Volt Gleichspannung
Rot/Schwarze Ader	- 12 Volt / 24 Volt Gleichspannung